

А К Т
санитарно – гигиенического обследования

“ 23 ” мая 2019 г.

г. Хасавюрт

Исполнитель: Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Хасавюрт
(наименование структурного подразделения, должность, Ф.И.О.)
Омарова А.А.

Проведено обследование:

системы водоснабжения с.Карланюрт и р-д Байрам Администрации МО «сельсовет Карланюртовский»

ИНН 0534011658 ОГРН 1020501765239

В ходе санитарно-гигиенического обследования выявлено следующее:

Водоснабжение с. Карланюрт осуществляется из подземного источника - артезианской скважиной глубиной 320 м., расположенной на окраине села на расстоянии 100 м.,

Подача воды из артезианской скважины насосом осуществляется резервуаром чистой воды (далее РЧВ) объемом 100 куб.м. далее 4 водопроводами поступает разводящую сеть села протяженностью 15 км.

Водоснабжение с. р-д Байрам осуществляется из подземного источника - артезианской скважиной глубиной 350 м., расположенной на окраине села на расстоянии 400 м.,

Подача воды из артезианской скважины насосом осуществляется в РЧВ, далее 6 водопроводами поступает разводящую сеть, протяженностью 2 км.

ЗСО с.Карланюрт организована, ограждена, территория не благоустроена, не имеет твердого покрытия, не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы.

ЗСО с.разъезд Байрам отсутствует ограждение по всему периметру, территория не благоустроена, не имеет твердого покрытия, не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы.

В соответствии с п. 10 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" органы местного самоуправления поселения, городского округа обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет") сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа – сведения о качестве питьевой воды, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов (не реже одного раза в год), информацию о существенном ухудшении качества питьевой воды, в случае выявления такого по результатам исследований в рамках производственного контроля качества питьевой воды не размещаются..

Организации осуществляющие холодное водоснабжение обязана информировать органы Роспотребнадзора ежемесячно о факте соответствия или несоответствия качества холодной воды установленным требованиям в соответствии с п.22 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 января 2015г. №10 «Об порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», п.2.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» - информация в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Хасавюрт не подается.

Капитальный ремонт системы водоснабжения не проводился. Профилактическая очистка и дезинфекция водопроводной систем не проводится.

- сведения о зарегистрированных утечках (авариях) на сетях водопровода и канализации не передаются в Роспотребнадзор, учет утечек и аварийных ситуаций не проводится.

К акту прилагаются: -

Обследование произведено в присутствии:

Главы МО сельсовет Карланюртовский

Мамаев С.Э.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г.Хасавюрт

(должность лица составившего акт
наименование структурного подразделения)



А.А.Омарова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копию настоящего акта получил



(подпись)

« 23 » мая 2019г

Мамаев С.Э.

(инициалы и фамилия)